

**Stellungnahme der Bundesarchitektenkammer zum Entwurf
DIN 18560-1 Estriche im Bauwesen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung**

Datum: 10.03.2015	Entwurf DIN 18560-1 Estriche im Bauwesen – Teil 1: Allg. Anforderungen, Prüfung und Ausführung
-------------------	--

Name, Vorname	Titel	Firma / Behörde / Institution	Straße, Ort	E-Mail-Adresse
i.V. für die BAK Schlesinger, Barbara, BAK Heinkelmann, Jutta, ByAK		Bundesarchitektenkammer	Askanischer Platz 4, 10963 Berlin	schlesinger@bak.de heinkelmann@byak.de

(1)	2	(3)	4	5	(6)	(7)
bitte leer lassen	Abschnitt	Absatz/Bild/Tabelle	Kommentarart ¹	Kommentar (Begründung für Änderung)	Vorgeschlagene Textänderung	bitte leer lassen
	Anhang A	Unterzeichner	te	<p>Streichung der Unterschriftenzeile „Architekt / Auftraggeber / Bauleiter / Bauherr“ und Ergänzen der Formulierung „Prüfer“</p> <p>Die Feuchtemessung ist Sache der Fachfirmen. Sie liegt nicht im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich von Architekt / Auftraggeber / Bauherr / Bauleiter. So können diese beispielsweise nicht nachvollziehen, ob das verwendete Messgerät mit der geforderten Genauigkeit eingesetzt wurde. Unterschreiben – und somit Verantwortung übernehmen – kann ausschließlich der Prüfer: Die Unterschriftenzeile „Architekt / Auftraggeber / Bauherr / Bauleiter (Stempel/Unterschrift)“ ist daher zu streichen. In der Unterschriftenzeile „Prüfer“ ist im Sinne der Eindeutigkeit neben der Bezeichnung „Prüfer“ auch „Fachfirma“ zu nennen.</p> <p>Alternativ: Ergänzende Formulierung</p> <p>Umformulierung unter Hinzunahme des Begriffes „Anwesend“ zur Klarstellung der Verantwortlichkeiten</p>	<p>Streich- u. Formulierungsvorschlag</p> <p>Streichen von Architekt/Auftraggeber/Bauherr/Bauleiter (Stempel/Unterschrift)</p> <p>Und ergänzen von „Fachfirma“</p> <p>Bestätigung: Prüfer / Fachfirma (Stempel/Unterschrift)</p> <p>Alternative: Formulierungsvorschlag</p> <p>Bestätigung: Prüfer / Fachfirma (Stempel/Unterschrift)</p> <p>Anwesend: Architekt/Auftraggeber/Bauherr/Bauleiter (Stempel/Unterschrift)</p>	

1 Art des Kommentars: ge = general / allgemein te = technical/fachlich ed = editorial/redaktionell

ANMERKUNG: Spalten 2, 4, 5 müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden.